

Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht
Nr. 12-000378-PR08
(PB-A01-05-de-01)



Auftraggeber ALUMINCO S.A.
Megali Rahi
32011 INOFITA VIOTIAS
Griechenland

Produkt	Einbruchhemmendes Fenster, zweiflügelig
Bezeichnung	Zweiflügeliges Fenster
Außenmaß (B x H) (Rahmen)	1500 mm x 2198 mm
Material, System	Aluminium Legierung 606040, AL 570 DYNAMIC
Angriffseite	Schließseite nach EN 12519
Öffnungsart	zweiflügelig, dreh / dreh-kipp
Verglasung	Klasse P4A nach EN 356 ALU NT 12/20-13 von Roto mit 24 Sicherheitsverriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Roto Line
Beschläge	Gemäß der Montageanleitung der Firma ALUMINCO S.A
Montage	ALUMINCO S.A
Besonderheiten	-/-



RC 2 / RC 2N

ift Rosenheim
06. August 2012

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktioningenieur
Bauteile

Günter Borrmann, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Labor Mechanik

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011
Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung
DIN EN 1628 : 2011
DIN EN 1629 : 2011
DIN EN 1630 : 2011
Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:
Abstand A +5% und -20%
Abstand B +5% und -30%
Fläche +25%

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 34 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
Anlage 1 (3 Seiten)
Anlage 2 (2 Seiten)
Anlage 3 (16 Seiten)



ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Giell-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18

